


## 2.4.: Einzelhausanschlüsse



### Wo und wann werden wir Ihr Haus über Einzelhausanschlüsse versorgen?

- bei größeren Gebäuden wenn der Leitungs-Querschnitt beim Hausanschluss Trinkwasser und Erdgas größer als DN 40 und beim Hausanschluss Strom größer 4x50 mm<sup>2</sup> ist.
- Bei Umstellung auf Erdgas (bestehende Gebäude)
- Im Einzelfall aufgrund besonderer Gegebenheiten
- bei nicht unterkellerten Häusern